



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37
тел: (3012) 21 26 80, E-mail: eteo3709@burnet.ru

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 21-53-69, 21-54-58, 21-77-88

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности

в период с 14 ч. 00 мин. « 29 » января 20 11 г. по 14 ч. 30 мин.
« 29 » января 20 11 г. проведено обследование документов, объекта
заявителя на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального

(наименование объекта)

автономное дошкольного образовательного учреждения

юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

Детский сад «Солнышко»

владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного(-ых) по адресу: Республика Бурятия, Окинский район,
с. Орлик, ул. Обручева 51 «а»

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует
соответствует (не соответствует)
обязательным требованиям пожарной безопасности.

ВрИО заместителя начальника Главного управления
МЧС России по Республике Бурятия – начальника
Управления надзорной деятельности

подполковник внутренней службы Д.Л. Унагаев
должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарного надзора

« 04 » февраля 20 11 г.





МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37
тел.: (3012) 21-26-80, E-mail: emeo3709@burnet.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

671030, Республика Бурятия Окинский район с. Орлик ул. Комсомольская, 25
тел.: (30150) 51-2-12, okagpn@mail.ru

Акт № 27
Обследования

« 29 »	января	2011 г.	с. Орлик (город, село, поселок)
14	час.	50	мин.
Я,	Гергенов Борис Александрович, начальник отделения надзорной деятельности (фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по Окинскому району Республики Бурятия пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)		
в период с 14 час. 00 мин. « 29 » января 2011 г. по 14 час. 30 мин. «29» января 2011 г. про- вел обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения (наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), Детский сад «Солнышко». владельца собственности, имущества и т.п.)			
расположенного(-ых) по адресу: Окинский район с. Орлик ул. Обручева, 51 а			
совместно с:	Заведующей МАДОУ Детский сад «Солнышко» Васильевой Надежной (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, Лопсон-Доржиевой фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)		
по результатам которого установлено:		МАДОУ Детский сад «Солнышко» (функциональное назначение объекта (зданий состоит из трех корпусов, разделенные двумя противопожарными преградами из железобетона, здание одноэтажное из деревянных конструкций, кровля шиферная по деревянной обрешетке, половое покрытие и потолочное перекрытия деревянные, и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). отопление водяное, отдельное котельное на расстоянии 30 м. Объект 5 степени огнестойкости.	
Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости На территории детского сада имеется наружное противопожарное водоснабжение в строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и отапливаемом помещении общим объемом воды 50 м3. Так же имеется пожарная			

функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной мотопомпа, 140 метров рукавов и 2 пожарных ствола.			
Требования пожарной безопасности выполняются в полном объеме, первичные средства пожаротушения соответствует требованиям, проведены замеры сопротивления электрических сетей, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управление эвакуацией исправны. Имеется договор на техническое обслуживание АПС и СОУЭ с ООО «Пожарный». Общие размеры в плане детского сада - 1291 м ² . Общее количество детей - 120 детей, в каждом корпусе допускается нахождение не более 50 детей.			
защиты и выполненные режимные мероприятия.			
в ходе обследования установлено:			
N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения		Пункт (абзац пункта) и наим-ие норм-го пр-го акта РФ и (или) норм-го документа по ПБ, требования которого(-ых) нарушены
1	2		3
1.	Нарушение требований пожарной безопасности не выявлено.		
С Актом обследования ознакомлена:			
Заведующая МАДОУ Детский сад «Солнышко»			
(Ф.И.О. законного представителя ЮЛ, Ф.И.О. руководителя или			
Васильева Надежда Лопсон-Доржиевна			
иного должностного лица организации; Ф.И.О. ИП их законных			
представителей, а также лиц, присутствовавших при			
проведении обследования)			
<i>Васильева</i> (подпись)			
« 29 »	января	2011 г.	
Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:			
Заведующая МАДОУ Детский сад «Солнышко»			
(Ф.И.О. законного представителя ЮЛ, Ф.И.О. руководителя			
Васильева Надежда Лопсон-Доржиевна			
организации, Ф.И.О. ИП, владельца собственности, имущества			
и т.п. (гражданина))			
<i>Васильева</i> (подпись)			
Вывод по результатам обследования: МАДОУ Детский сад «Солнышко»			
соответствует требованиям пожарной безопасности.			
« 29 »	января	2011 г.	
Обследование проводил:			
Начальник отделения надзорной деятельности			
должность, фамилия, инициалы государственного			
Окинского района майор внутренней службы			
инспектора по пожарному надзору)			
Гергенов Борис Александрович			
« 29 »	января	2011 г.	



* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.